

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE

DETERMINAZIONE

N. 06

del 03/08/2016

OGGETTO: Lavori urgenti "Corto circuito quadro elettrico dell'area d'ingresso" Parco Archeologico di Selinunte – Marinella di Selinunte.

VISTA la proposta di determinazione del Dirigente dell'U.O.I e R.U.P. che precede;
VISTO il parere di regolarità contabile attestato del Dirigente dell'U.O.I;
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza;
VISTO l'art. 10 della L.R. n.20/2000.

DETERMINA

Di approvare la suindicata proposta parte integrante del presente provvedimento, facendola propria.

Di impegnare ai sensi del D.L.vo n.118/2011 le seguenti somme con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario 2016

Titolo 2: Spese in conto capitale.

Macro aggregato: Ufficio Tecnico.

Capitolo 106203 "Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, macchinari e attrezzature";

Anno esigibilità 2016

CIG Z151ADAE91

Creditore: Domenico Crescente s.r.l. di Castelvetrano (P. I.V.A. 01905210819) con sede in viale delle Zagare, 43/4 S.S.115 km.74 Castelvetrano;

Importo **€ 12.139,00** comprensiva di IVA al 22%..

La presente determinazione come previsto dall'Art. 11 comma 6 della R.L. 3 novembre 2000 n.20 viene affissa all'albo del Parco .

Castelvetrano _____



DIRETTORE DEL PARCO
(Enrico CARUSO)

[Handwritten signature in blue ink]

Si attesta che la presente determinazione n. 06 del 03/08/2016 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Castelvetrano _____

L'incaricato

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE

PROPOSTA DI DETERMINA del 03/08/2016 n. 06

OGGETTO: **Lavori urgenti "Corto circuito quadro elettrico dell'area d'ingresso" Parco Archeologico di Selinunte – Marinella di Selinunte.**

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA I e R.U.P.

VISTA la L.R. n.20/2000 Titolo II, istitutiva del Parco Archeologico di Selinunte di Marinella di Selinunte - Castelvetro;

VISTO il D.A. n.994 del 19/04/2013 con il quale è stato istituito il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTO il D.A. n.118 del 23/01/2014 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.20/2000 e s. m. e i. il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTO il D.A. n.13 del 17/06/2016 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art.22 della L.R. n.20/2000 e s. m. e i. l'incarico di direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTO il D.A.n.15/gab con il quale è approvato e reso esecutivo ai sensi dell'art.20, comma 9 della R.L. n.20/2000 e s. m. e i. il Bilancio di previsione 2016 e il Bilancio pluriennale 2016-2018 del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTA la disposizione di servizio prot.n.2707 del 19/07/2016 con il quale l'Arch. Giuseppe Scuderi era nominato R.U.P. per i lavori in oggetto;

PRESO ATTO del corto circuito del quadro elettrico dell'area d'ingresso del Parco Archeologico di Selinunte – Marinella di Selinunte, verificatosi il 17 luglio 2016, in orario di apertura al pubblico del Parco con necessità di intervento urgente da parte di tecnico competente con invito telefonico ad intervenire urgentemente alla ditta Domenico Crescente di Castelvetro al fine di fronteggiare l'emergenza ponendo immediati rimedi, accertata l'entità dei danni al fine di sezionare e ripristinare ove possibile la funzionalità di parti di impianto che alimentano utilizzatori di primaria importanza per l'accoglienza del pubblico in giornata festiva ed in orari di massimo afflusso turistico;

CONSIDERATO che il suddetto guasto, causato da pregressi malfunzionamenti dovuti alla faticanza dell'impianto elettrico generale, aggravati dagli sbalzi di tensione dovuti al guasto nella parte di Cabina Enel interna al Parco verificatosi nei giorni precedenti al corto circuito, con avaria del gruppo UPS on-line doppia conversione interno alla parte di cabina di trasformazione del Parco e necessità di effettuare intervento di manutenzione, ha comportato il bruciarsi della pompa di sollevamento acque reflue dei servizi igienici del pubblico alla Collina Orientale, limitrofa alle cabine elettriche, lo sfiammare del quadro elettrico anzidetto dell'area ingresso, i cui conduttori di corrente sono stati anche rinvenuti corrosi da roditori introdottisi per nidificare al suo interno, e che tale avaria ha messo fuori uso l'alimentazione e l'elettronica del cancello d'ingresso, l'illuminazione del piazzale parcheggio d'ingresso, l'alimentazione dell'autoclave dei servizi igienici e degli edifici ricettivi dell'area d'ingresso;

CONSIDERTO che il RUP ha richiesto accertamento tecnico per una ricognizione complessiva dei danni e dei relativi costi di riparazione, con l'invio di posta elettronica alla ditta che ha effettuato il primo intervento in emergenza;

CONSIDERATO che il R.U.P. Arch. Giuseppe Scuderi, a seguito di sopralluogo, ha immediatamente predisposto progetto sommario di intervento, composto da: Relazione Tecnica e Calcolo della spesa di primo intervento; Documentazione fotografica.

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico di esecuzione dei lavori in oggetto, da eseguire in economia mediante cottimo, all'impresa che dispone di mezzi d'opera idonei al lavoro richiesto, già affidataria di altri lavori all'interno del territorio del Parco Archeologico di Selinunte, che si è dichiarata disponibile ad "intervenire immediatamente", ai prezzi e condizioni del preventivo spesa come richiesto dal RUP arch. Giuseppe Scuderi a mezzo posta elettronica del 20/07/2016, pervenuto il 26/07/2016 con prot.n.2769 del Parco, per l'importo complessivo di €12.139,00 iva compresa;

CONSIDERATO che per i lavori de quo si ritiene di dover impegnare la somma di € **12.139,00** comprensiva di IVA al 22% sul capitolo 106203 Tit.2 Spese in conto capitale è stata prevista la voce "Ripristino trasformazione e manutenzione impianti e attrezzature";

PROPONE

di impegnare ai sensi del D.L.vo n.118/2011 le seguenti somme con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario 2016

Titolo 2: Spese in conto capitale.

Macro aggregato: Ufficio Tecnico.

Capitolo 106203 "Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, macchinari e attrezzature";

Anno esigibilità 2016

CIG Z151ADAE91

Creditore: Domenico Crescente s.r.l. di Castelvetro (P. I.V.A. 01905210819) con sede in viale delle Zagare, 43/4 S.S.115 km.74 Castelvetro;

Importo € **12.139,00** comprensiva di IVA al 22%.

Castelvetro il 03/08/2016

Il R.U.P.

Arch. Giuseppe Scuderi

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' OPERATIVA I

VISTO e condiviso il contenuto della proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l'assenza di condizioni che possono determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.

Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 106203 del bilancio E.F. 2016, dando atto che il pagamento della fattura che verrà presentata, sarà liquidata dopo averne verificata la regolarità tecnico-contabile, e sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Il Dirigente U.O.I

Arch. Giuseppe Scuderi